

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. melléklete

Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezetéhez

érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) 12 hónap (+ 1 hónap) 5 év (+ 2 hónap) 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
beépített tűzjelző berendezés		1 nap 1 hónap 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét) 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
beépített tűzoltó berendezés		1 hét 1 hónap	tűzvédelmi üze- meltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
beépített tűzoltó berendezés		1 hét 1 hónap	tűzvédelmi üze- meltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
tűz- és hibaátjelző berendezés		1 nap	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
tűzoltósági kulcsszéf		1 nap	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
tűzoltósági rádióerősítő		nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
tűzoltó felvonó		3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
evakuációs hangrendszer		1 nap	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás		1 hónap	tűzvédelmi üze- meltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
	mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
	füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
	füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
	füstcsappantyú, zsalu	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
	füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
	mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló

Folytatás a következő oldalon.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. melléklete

Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
túlnyomásos füstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere (elvárt légtechnikai paraméterek teljesülésének ellenőrzése)	-	-	használatba- vétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően	mérési jegyzőkönyv	-	-
biztonsági tápforrásnak minősülő dízellagregátor	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üze- meltetési napló	az időszakos felülvizs- gálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üze- meltetési napló